



Industrie Service

Wir bestätigen der Firma

Walter Roller GmbH & CO

D-70839 Gerlingen

aufgrund der mit positivem Ergebnis abgeschlossenen
Prüfungen des

**Kreislauf-Verbund-Systems
in fluchtender (System 3/7) und
versetzter (System 4/8) Ausführung**

innerhalb nachstehender Grenzen
Lamellenabstand: 2,0 bis 3,0 mm
Lamellenstärke 0,2 bis 0,3 mm
Anzahl der Rohrreihen: 12 bis 24

dass die Anforderungen gemäß dem Zertifizierungsprogramm
der TÜV SÜD Industrie Service GmbH erfüllt sind.


Der Hersteller ist berechtigt folgendes Prüfzeichen zu benutzen:



München, 21.09.2009

Center of Competence für
Kälte- und Klimatechnik

Der Sachverständige


Johannes Steiglechner




Thomas Bichler