

## Allgemeine Druckprüfbescheinigung

General certificate for pressure tests  
Certificat général pour les essais de pression  
Certificato per il test de la pressione

Der Hersteller  
The manufacturer  
Le fabricant  
Il fabbricante

**Walter Roller GmbH & Co.**  
**Lindenstrasse 27- 31**  
**70839 Gerlingen, Germany**

erklärt hiermit, dass alle Druckgeräte für  
declares hereby that all pressure equipment for  
declare que tous les équipements sous pression pour  
con la presente dichiara che tutte le attrezzature a pressione per

- Flüssigkeiten der Gruppe 2 für PS 16 bar und TS<sub>max</sub> 110°C ausgelegt und einer Gasdruckprüfung mit 17,6 bar unterzogen wurden.  
fluids in group 2 was designed for PS 16 bar and TS<sub>max</sub> 110 °C and has undergone a gas pressure test with 17.6 bar.  
liquides du groupe 2 ont été conçus pour les PS 16 bars et TS<sub>max</sub> 110 °C et ont été soumis à un essai de pression de gaz de 17,6 bars.  
fluidi del gruppo 2 sono stati progettati per PS 16 bar e TS<sub>max</sub> 110 ° C e sono stati sottoposti a una provapressione a gas a 17,6 bar.
- Kältemittel der Gruppe 2 für PS 25 bar ausgelegt und einer Gasdruckprüfung mit 27,5 bar unterzogen wurden.  
refrigerants in group 2 was designed for PS 25 bar and has undergone a gas pressure test with 27,5 bar.  
liquides du groupe 2 ont été conçus pour les PS 25 bars et ont été soumis à un essai de pression de gaz de 27,5 bars.  
Il refrigerante del gruppo 2 è stato progettato per PS 25 bar e sottoposto a una prova pressione a gas di 27,5 bar.
- Kältemittel der Gruppe 2 für PS 60 bar ausgelegt und einer Druckprüfung mit 85 bar unterzogen wurden.  
refrigerants in group 2 was designed for PS 60 bar and has undergone a pressure test with 85 bar.  
liquides du groupe 2 ont été conçus pour les PS 60 bars et ont été soumis à un essai de pression de 85 bars.  
Il refrigerante del gruppo 2 è stato progettato per PS 60 bar e sottoposto a una prova pressione di 85 bar.  
**HVS/T ... (EC) COG 60 bar, FHV/T ... COG 60 bar, HKN/D//L 800 -1400 (EC) COG 60 bar, SV ... EC COG 60 bar**
- Kältemittel der Gruppe 2 für PS 80 bar ausgelegt und einer Druckprüfung mit 115 bar unterzogen wurden.  
refrigerants in group 2 was designed for PS 80 bar and has undergone a pressure test with 115 bar.  
liquides du groupe 2 ont été conçus pour les PS 80 bars et ont été soumis à un essai de pression de 115 bars.  
Il refrigerante del gruppo 2 è stato progettato per PS 80 bar e sottoposto a una prova pressione di 115 bar.  
**FHV/T ... EC COI 80 bar, DLK/T ... EC COI 80 bar, DHN ... EC COI 80 bar, HKN/D 200 -700 EC COI 80 bar, VM/VW/VD . COI 80 bar, FKN/T ... ECD COG 80 bar, KVN ... (EC) COI 80 bar, KBKT ... EC COI 80 bar**

Gerlingen, 28.06.2021

  
i.V. Andreas Binder, Produktmanager